

신기술 특허공법(PF 거더) 선정공고
질의사항 답변서

접수번호 #1

질 의 서

공 고 명 : 국도39호선 연계도로 신설공사 신기술·특허공법(굴포천1교 PF거더 공법) 선정을 위한 기술제안

질의자	회 사 명		접수번호	1
	성명/직급		접수일시	
	연 락 처		설계사회신일	

[질의내용]

○ 굴포천1교 형고 관련

- 거더 형고(포장+바닥판+거더)는 H=1.80m를 초과할 수 없음 이라고 명시되어 있는데, 포장까지가 맞는건가요?

○ 굴포천1교 공사비 산정 관련

- 거더(거치비 포함), 슬래브 및 우각부 벽체 연결사항 이라고 명시되어 있는데, 제안 형식이 라멘교가 아님으로 우각부는 없지 않나요?

[설계사 검토 및 답변내용]

○ 굴포천1교 형고에 대한 질의

- 거더형고는 포장두께를 포함한 H=1.88m로 제안서를 작성하시기 바랍니다.

○ 굴포천1교 공사비 산정 대한 질의

- 본교량은 라멘교가 아니므로 우각부관련 공사비는 제외하고 산출하시기 바랍니다.

① 발주처 : 인천도시공사 도시개발처(유선 032-260-5742)

② 설계사 : (주)KG (유선 02-2161-1306)

③ 질의사항은 9/18(금)까지 이메일(seajs@ih.co.kr)로 접수된 질의에 대하여 일괄적으로 답변 및 게시(9/21)예정이며, 홈페이지 게시글 미확인으로 인한 불이익은 제안사 귀책사유에 해당함